



INFORME DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Cond. Jardín Azapa 1T / Hidropack

Revisar equipo en línea

DATOS BASE

Cliente	Cond. Jardín Azapa 1T
Equipo	Hidropack
Familia	Hidropack
Fecha calendario	2026-06-22
Visita calendario	#54
Proyecto	#1112 Mantenimiento Mensual
Técnico	Francisco Luza

CHECKLIST PREDICTIVO

REGISTRO GENERAL

Fecha de visita	2026-06-22
Hora inicio	22:00
Hora término	00:00
Estado del equipo	Operativo con observación
Nivel de riesgo	Medio
Próxima revisión	2026-06-23

MEDICIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones predictivas	Se aprietan y mejoran uniones para bajar goteras. Se espera secado para revisar si aparecen nuevas filtraciones.
Repuestos o acciones recomendadas	Retirar piezas cambiadas del área luego de la confirmación.