



Informe de mantenimiento predictivo

ESTADO
Realizado

Ficha online

<http://solve-ing.ddns.net:8080/activos-tecnicos/cliente.php?cliente=1&equipo=70>

DATOS BASE

Cliente	Cond. OROTAMBO
Equipo	Bomba Piscina
Familia	Hidropack
Fecha calendario	2026-06-17
Visita calendario	#9
Proyecto	#1109 Mantenimiento Mensual
Técnico	Francisco Luza

REGISTRO GENERAL

Estado de mantención	Realizado
Fecha de visita	2026-06-17
Hora inicio	09:00
Hora término	12:00
Estado del equipo	Operativo normal
Nivel de riesgo	Bajo
Próxima revisión	2026-07-16

CHECKLIST PREDICTIVO

☒ Presión de partida/parada dentro de rango esperado

☒ Alternancia de bombas correcta

☒ Ruido, vibración y temperatura sin anomalías

☒ Tablero, contactores, térmicos y bornes revisados

☒ Estanque, válvulas, presostatos y fugas revisados

☒ Limpieza y seguridad de sala de bombas conforme

LECTURAS MENSUALES DE BOMBAS/MOTORES

No se detectaron bombas con lecturas para este informe.

PARTES DEL EQUIPO

Parte	Estado	Observación
Base y anclajes	OK	
Bomba centrífuga	OK	
Filtro de piscina	OK	
Motor eléctrico	OK	
Prefiltro y canastillo	OK	
Tablero o temporizador	OK	
Tuberías y uniones	OK	
Válvulas de succión y retorno	OK	

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA VISITA

No se agregaron fotos durante la visita.